

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

Prot. n. 2371

DELIBERAZIONE N. 831/CA

ESTRATTO DEL VERBALE N° 69^ DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

L' anno **duemilaventi**, il giorno **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore 15.35 nella Residenza consorziale in Lugo, P.zza Savonarola 5, si è riunito il Comitato Amministrativo dell'intestato Consorzio - convocato in data 21/02/2020 -, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

OMISSIS

OGGETTO:	11) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUDIT INVERTER - MG AUTOMATION. DETERMINAZIONI IN MERITO
-----------------	---

Sono presenti i Signori:

Alberto Asioli Presidente;
Luciano Pula Vice Presidente;
Renzo Vassura, membro del Comitato Amministrativo.

Partecipano in qualità di Sindaci Revisori i Signori:

Raffaele Gordini, membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assenti giustificati:

Sergio Folicaldi, Paolo Pasquali, Massimiliano Pederzoli, Gian Marco Venturi.

Partecipano alla seduta:

Il Direttore Generale Dott. Giovanni Costa, che assume le funzioni di Segretario, assistito dalla Dott.ssa Federica Giordano, il Direttore dell'Area Tecnico-Agraria Dott. Ing. Elvio Cangini.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso:

- che il Consorzio ha la necessità di affidare il servizio di audit sugli inverter installati presso le centrali di pompaggio dell'Ente, finalizzato alla manutenzione predittiva degli inverter stessi;
- che si rende necessario affidare il servizio in parola ad un'impresa specializzata del settore;
- che detto servizio risulta disciplinato e descritto, anche per quanto concerne la sua esecuzione, dagli elaborati allo scopo predisposti dai competenti uffici consorziali;
- che tale servizio risulta comprensivo di:
 - Analisi strumentale qualità della rete di alimentazione degli inverter, condizioni ambientali temperatura
 - Analisi strumentale qualità della rete di alimentazione degli inverter
 - Analisi strumentale condizioni ambientali temperatura ed umidità inverter
 - Analisi condizioni ambientali inverter
 - Analisi ciclo di carico inverter, con impianto in funzionamento
 - Analisi circuito intermedio con oscilloscopio, per controllo funzionamento ed usura condensatori
 - Analisi segnale uscita all'inverter, con oscilloscopio, per controllo funzionamento ed usura stadio di uscita
 - Backup parametrizzazione ed analisi Log allarmi
- ritenuta congrua l'offerta pervenuta e presentata dall'Impresa MGA AUTOMATION SRL, Via dell'Artigianato n. 8, Falconara Marittima (AN), P.IVA 02053630428 di cui al prot. cons.le n. 2175 in data 24.02.2020;
- verificato che il costo complessivo del suddetto servizio è di € 18.700,00 + IVA e quindi che tale valore è inferiore al valore – soglia di € 40.000,00, entro il quale, a norma del D. Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a), è possibile procedere ad un affidamento diretto;
- ritenuto di affidare il servizio in oggetto all'impresa MGA AUTOMATION SRL, Via dell'Artigianato n. 8, Falconara Marittima (AN), P.IVA 02053630428 alle condizioni economiche sopra indicate e secondo le modalità esecutive previste nella suddetta offerta
- udito il parere favorevole dei dirigenti consorziali presenti;
- visto l'art. 28 dello Statuto Consorziale in vigore;
- visto l'art. 49 della L.R. 24.03.2004 n. 6;
- all'unanimità dei voti

Delibera

- 1) le premesse formano parte integrante del presente atto deliberativo;
- 2) di affidare il servizio di audit sugli inverter installati presso le centrali di pompaggio dell'Ente all'impresa MGA AUTOMATION SRL, Via dell'Artigianato n. 8, Falconara Marittima (AN), P.IVA 02053630428;

- 3) di stabilire che il corrispettivo del servizio in oggetto sia di € 18.700,00 + IVA;
- 4) di conferire il mandato al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, di conferirlo al Vice Presidente delegato, di compiere tutti gli atti che si renderanno necessari per l'affidamento del servizio sopraindicato;
- 5) di imputare gli oneri conseguenti alla decisione che forma oggetto della presente delibera alla commessa 20-MEOP-029, 20-MEOP-030, 20-MEOP-031, 20-MEOP-032, 20-MEOP-033, 20-MEOP-034, 20-MEOP-035, 20-MEOP-036, 20-MEOP-037, 20-MEOP-039, 20-MEOP-044 del budget previsionale dell'esercizio 2020 che presenta la necessaria disponibilità.

La riunione ha avuto termine alle ore 18.00

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Giovanni Costa

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Giovanni Costa

IL PRESIDENTE
F.to P.A. Alberto Asoli
